



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KLUCZBORKU**

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02

e-mail: sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-kluczbork

**URZĄD GMINY
LASOWICE WIELKIE
SEKRETARIAT**

HK.90820.3.8.2022.PD

Wpł. 14. 09. 2022

Kluczbork, dnia 13 września 2022 r.

Ilość zał.

3882

Zgodnie z § 21.1. rozporządzenia ~~Ministra Zdrowia~~ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

– na podstawie sprawozdań nr 335/W/N/OK/22, 336/W/N/OK/22, 337/W/N/OK/22, 338/W/N/OK/22, 339/W/N/OK/22 340/W/N/OK/22, 341/W/N/OK/22 z dnia 09.09.2022 r. z badań próbek wody, pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 05.09.2022 r. z wodociągu sieciowego **CHOCIANOWICE** (SUW, Chudoba przedszkole, Lasowice Małe NZOZ MEDYK, Jasienie przedszkole, Laskowice przedszkole, Lasowice Wielkie Urząd Gminy, Chocianowice przedszkole), w ramach nadzoru nad jakością wody, zgodnie z planem pobierania próbek wody w 2022 r., co reguluje § 20 ust. 3 punkt 3 i 4 ww. rozporządzenia

**stwierdza przydatność wody do spożycia
z wodociągu sieciowego CHOCIANOWICE**

w zakresie oznaczonych parametrów: bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C po 72 godzinach inkubacji.

Ocena dotyczy próbek pobranych w dniu 05.09.2022 r.

Załączniki:

- kserokopie sprawozdań nr 335/W/N/OK/22, 336/W/N/OK/22, 337/W/N/OK/22, 338/W/N/OK/22, 339/W/N/OK/22, 340/W/N/OK/22, 341/W/N/OK/22.
- kserokopia protokołu z pobierania próbek wody z dnia 05.09.2022 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku**
mgr Małgorzata Zabierowska

Otrzymuje:

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o., 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7
2. Wójt Gminy Lasowice Wielkie (bez załączników)
3. aa.

niepodlega