



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KLUCZBORKU**

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02

e-mail: sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl

http://www.gov.pl/web/psse-kluczbork

Kluczbork, dnia 02.01.2024 r.

HK.90820.3.11.2023.PD

Zgodnie z § 21.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku**

na podstawie sprawozdań z pobierania i badań nr SB/161535/12/2023, SB/162542/12/2023, SB/163866/12/2023, SB/163867/12/2023 próbek wody, pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 18.12.2023 r. i 19.12.2023 r. **z wodociągu sieciowego w Chocianowicach (SUW Chocianowice, Pompownia strefowa w Trzebiszynie, Szumirad „Karczma Myśliwska”, Jasienie przedszkole)**, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, zgodnie z harmonogramem na 2023 r., o którym mowa w § 6 punkt 4 ww. rozporządzenia

**stwierdza przydatność wody do spożycia  
z wodociągu sieciowego CHOCIANOWICE**

w zakresie oznaczonych parametrów: *pH, przewodność właściwa, mangan, żelazo, mętność, barwa, zapach, smak, azotany, enterokoki kałowe, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22<sup>0</sup>C po 72 godzinach inkubacji.*

Ocena dotyczy próbek pobranych w dniach 18.12.2023 r. i 19.12.2023 r.

W próbce wody pobranej w Szumiradzie „Karczma Myśliwska” (sprawozdanie z badań nr SB/163867/12/2023) stwierdzono podwyższoną liczbę mikroorganizmów w temp. 22<sup>0</sup>C (powyżej 300jtk/1ml). W związku z powyższym proszę o podanie informacji o przyczynie zdarzenia oraz o podjętych działaniach.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kluczborku**  
*mgr Małgorzata Zabierowska*

Otrzymuje:

1. Wodociąg i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o., 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7
2. Wójt Gminy Lasowice Wielkie
3. aa.