

Lasowice Wielkie, dnia 23.03.2015r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.3.2015: **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskowice gm. Lasowice Wielkie.**"-

Do Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Informuję, że do Zamawiającego zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytanie 1- Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. rozdz. 2 Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia ?

Odpowiedź 1.

W przypadku zastosowania rozwiązań materiałowych określonych w STWIOR pkt. 5.3.7 Przepompownie ścieków TS 03.00, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany obiektu tłoczni na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym Vortex.

Pytanie 2 - W nawiązaniu do treści Rozdz. 8 ust. 8.2 pkt. 2) SIWZ (warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia) zwracamy się z pytaniem, czy firma spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli przedstawi w ofercie posiadane doświadczenie potwierdzone dwoma referencjami:

2.1) w zakresie sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz z przyłączami o długości ok. 7,0 km oraz przepompowni przydomowych w ilości ok. 160 szt. (gdzie na inwestycji planuje się w ilości 48 szt.), uwzględniając całe wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego, na łączną wartość zadania ok., 2,7 mln.

2.2) w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami o długości ok. 13,0 km oraz przepompowni przydomowych w ilości ok. 20 szt, na łączną wartość zadania ok. 3,9 mln.

Odpowiedź 2 -

Działając w oparciu o zapisy Art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonania oceny – Rozdział 8 8 ust 8.2 pkt 2)

posiadanie wiedzy i doświadczenia: w brzmieniu jak niżej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

– wykaże, wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami przydomowymi o wartości minimum 3 000 000,-** (która obejmuje w swoim zakresie wykonywanie robót przewiertem sterowanym jak i montaż pompowni przydomowych) a robota ta jest potwierdzona dowodami, o wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

lub co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 3 000 000 oraz dodatkowo wykaże roboty budowlane obejmujące w swoim zakresie wykonywanie przewiertem sterowanym, montaż pompowni przydomowych. Ocena warunku na podstawie przedłożonych dokumentów wymienionych w Rozdz. 9.

Zmiana terminu składania ofert.

Na podstawie zapisów Art. 12a ust. 2 przedłuż się termin składania ofert na dzień :
02.04.2015r. godz. 12.

Termin otwarcia ofert: dnia 02.04.2015r. godz. 12:10

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w BZP, na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ.

WOJT GMINY
Lasowice Wielkie
Daniel Gagat