

Lasowice Wielkie, dnia 23.03.2015r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.3.2015: **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskowice gm. Lasowice Wielkie.**"-

Do Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Informuję, że dnia 23.03.2015r. zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytanie 1-

Czy w świetle zapisów znowelizowanych art. 30 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający będzie wymagał aby wymienione w specyfikacji przydomowe przepompownie ścieków były zgodne z normą PN-EN 12050 - :2002 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i posiadały oznakowanie CE oraz normą przywołaną dotyczącą zewnętrznych systemów kanalizacyjnych PN-EN 752?

Ad. 1) Zamawiający będzie wymagał spełnienia zgodności z wymienionymi normami i konieczności oznakowania CE.

Pytanie 2-

Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowej ochrony przed suchobiegiem pompy poprzez pomiar prądu pompy na biegu jałowym?

Ad 2) Nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed suchobiegiem, natomiast jest wymagane zabezpieczenie pompy przed długotrwałą pracą w przypadku zatkania rurociągu tłoczego.

Pytanie 3-

Czy zamawiający będzie wymagał żeby układ sterowania a przydomowych przepompowni ścieków był wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny na którym wyświetlane będą aktualne informacje o pracy przepompowni (pomiar poziomu ścieków, pomiar prądu).

Ad.3) Zamawiający nie będzie wymagał aby układ sterowania był wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia, nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

**WÓJT GMINY**  
**Lasowice Wielkie**

*Daniel Gagat*