



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03

fax 77 447 20 02

e-mail: psse.kluczbork@pis.gov.pl

<http://www.pssekluczbork.pis.gov.pl>

**URZĄD GMINY
LASOWICE WIELKIE
SEKRETARIAT**

HK.43260.4.4.2016.JZ

Wpł. 13 KWI 2016

Ilość zał.

Nr 1826

podp.

*P. G. Wygwa
Feb*

Kluczbork, 12 kwietnia 2016 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIĄGU SIECIOWEGO CHOCIANOWICE za I kwartał 2016 r.

(miejscowości: Chocianowice, Ciarka, Lasowice Wielkie, Lasowice Małe, Gronowice, Jasienie,
Laskowice, Wędrynia, Trzebiszyn, Oś, Chudoba, Tuły, Szumirad)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 1412),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm),
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez administratora wodociągu – Wodociągi i Kanalizację „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7, informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Chocianowicach

w I kwartale 2016 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. i była przydatna do spożycia

W I kwartale 2016 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 4 próbki do badań fizykochemicznych i 4 – do badań bakteriologicznych, natomiast w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator wodociągu pobrał 3 próbki do badań fizykochemicznych oraz 3 – do badań bakteriologicznych.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych w I kwartale 2016 r. stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu sieciowego w Chocianowicach pod względem organoleptycznym fizykochemicznym i mikrobiologicznym spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1- 3 do rozporządzenia Ministra 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku
mgr Małgorzata Zabierowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lasowice Wielkie

2. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7

3. aa