

Lasowice Wielkie 24.08.2016r.

ZP.271.7.2016

Otrzymują Wykonawcy

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne :Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie”.

Informuję, że w dniu 24.08.2016 r. do Zamawiającego zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie 1.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii wykonania robót z przewiertu sterowanego na wykop otwarty. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów inwestycji.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii układania rurociągu z horyzontalnego przewiertu sterowanego na wykop otwarty. Obecnie układanie rurociągów metodą wykopową jest droższe od przewiertu.

Pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SIWZ.

**WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE**

Daniel Gagat