

Lasowice Wielkie, dnia 15.12.2009r.

ZP/34/11/2009r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne pn.:

**”Budowa Centrum Sportowego Gronowice”**

Działając w oparciu o Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych- ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655t.j z późn. zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje o wniesieniu w dniu 14.08.2009r. zapytania do SIWZ następującej treści:

1. Czy Zamawiający odstąpi od żądania aprobaty ITB dla nawierzchni syntetycznych?. Rekomendacje lub żądanie aprobaty ITB są dokumentami dobrowolnymi i nie są wymagane dla nawierzchni syntetycznych obiektów sportowych żadnym przepisem budowlanym. Tym samym nie świadczą o jakości, bądź też przydatności nawierzchni syntetycznej.

Powszechnie za dokumenty wymagane dla traw wielofunkcyjnych uznaje się :

- kartę techniczną,
- deklaracje zgodności z PN EN 15330-1
- atest PZH,
- autoryzacja.

Jednocześnie Zamawiający określając parametry nawierzchni syntetycznej określił parametr Dtex na poziomie 10 000. Czy Zamawiający dopuści do postępowania oferty z nawierzchniami posiadającymi 8800 Dtex ( trawy wielofunkcyjne produkuje się z 6600 lub 8800 Dtex)?

**Odp.**

Zamawiający nie żąda załączenia do oferty aprobaty ITB dla nawierzchni syntetycznych. Zawartość oferty w zakresie dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawcy winni załączyć opisano w cz. VII SIWZ oraz w cz. IX ust. 2 (zawartość oferty i sposób przedstawienia) Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postawionymi wymaganiami w szczególności :

- dla oferowanej trawy syntetycznej wymagane jest posiadanie karty technicznej,
- atestu PZH,
- autoryzacji producenta wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie systemowe przy parametrze Dtex od 8800 za zgodą projektanta.