



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KLUCZBORKU**

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03
e-mail: psse.kluczbork@pis.gov.pl

fax 77 447 20 02
<http://pssekkluczbork.pis.gov.pl>

URZĄD GMINY
LASOWICE WIELKIE
SEKRETARIAT

Wpł. 03. 07. 2020

Ilość zał
Nr podpis.....

Kluczbork, dnia 02 lipca 2020 r.

HK. 43260.4.5.2020.JZ

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W CHOCIANOWICACH za I półrocze 2020 r.**

(miejscowości w strefie zaopatrzenia: Chocianowice, Ciarka, Lasowice Wielkie, Lasowice Małe, Gronowice, Jasienie, Laskowice, Wędrynia, Trzebiszyn, Oś, Szumirad, Chudoba, Tuły)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zmianami),
- § 22, w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach monitoringu przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Kluczborku oraz w ramach wewnętrznej kontroli przez administratora wodociągu – Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7 informuje, że **jakość wody z wodociągu w Chocianowicach w badanym zakresie w I półroczu 2020 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 3 próbki do badań fizykochemicznych oraz 13 do badań mikrobiologicznych. Administrator wodociągu pobrał 5 prób do badań fizykochemicznych i 6 do badań mikrobiologicznych.

Zakres badań obejmował parametry: *chlor wolny, chloraminę, chloroform, bromodichlorometan, mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność elektryczną właściwą, azotany, azotyny, chlorki, mangan, żelazo, bromiany, ołów, arsen, kadm, nikiel, cyjanki, chrom, utlenialność, miedź, rtęć, antymon, selen, fluorki, sól, benzen, bezno(a)piren, WWA, wybrane pestycydy chloroorganiczne, sumę pestycydów, bor, epichlorohydrynę, akryloamid, chlorek winylu, siarczany, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C.*

W okresie objętym oceną nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku
mgr Małgorzata Zabierowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lasowice Wielkie
2. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7
3. aa.

niepodległa