



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KLUCZBORKU**


ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02

e-mail: psse.kluczbork@pis.gov.pl

<http://pssekluczbork.pis.gov.pl>

HK.43260.4.7.2020.JZ



Kluczbork, dnia 25.08.2020 r.

Zgodnie z § 21.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

– na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 327/W/N/OK/20, 328/W/N/OK/20, 329/W/N/OK/20, 330/W/N/OK/20 z dnia 24.08.2020 r., pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 10.08.2020 r. z **wodociągu sieciowego w Chocianowicach** (Trzebiszyn przepompownia, Tuły 9, Laskowice, ul. Wiejska 54, Trzebiszyn 45) w ramach nadzoru nad jakością wody – próbki kontrolne

**stwierdza przydatność wody do spożycia
z wodociągu sieciowego w Chocianowicach**

w zakresie badanych parametrów: bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki.

Powyższe odnosi się do próbek pobranych w dniu 21.08.2020 r.

W załączeniu:

- kserokopie sprawozdań z badań nr 327/W/N/OK/20, 328/W/N/OK/20, 329/W/N/OK/20, 330/W/N/OK/20
- kserokopia protokołu z pobierania próbek wody z dnia 21.08.2020 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku**
mgr Małgorzata Zaburowska

Otrzymuje do wiadomości:

1. Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. 46-203 Kluczbork, ul. Kołtąja 7
2. Wójt Gminy Lasowice Wielkie (bez załączników)
3. aa.

niepodlega