



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03

fax 77 447 20 02

e-mail: psse.kluczbork@pis.gov.pl

<http://pssekluczbork.pis.gov.pl>

LASOWICE WIELKIE
SEKRETARIAT

HK. 43260.4.11.2020.JZ

Wpł. 04.01.2021

Kluczbork, dnia 30 grudnia 2020 r.

Ilość zał. 25

OKRĘSOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W CHOCIANOWICACH za II półrocze 2020 r.

(miejscowości w strefie zaopatrzenia: Chocianowice, Ciarka, Lasowice Wielkie, Lasowice Małe, Gronowice, Jasienie, Laskowice, Wędrynia, Trzebiszyn, Oś, Szumirad, Chudoba, Tuły)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 22 w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach monitoringu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku oraz w ramach wewnętrznej kontroli przez administratora wodociągu – Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Koliątaja 7 informuje, że jakość wody z wodociągu w Chocianowicach w badanym zakresie w II półroczu 2020 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 6 próbek do badań fizykochemicznych oraz 13 do badań mikrobiologicznych. Administrator wodociągu pobrał 4 próbki do badań fizykochemicznych i 7 do badań mikrobiologicznych.

Zakres badań obejmował następujące parametry: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność właściwa, azotany, mangan, żelazo, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C.

W okresie objętym oceną nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku

mgr Małgorzata Zabierowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lasowice Wielkie
2. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. 46-203 Kluczbork, ul. Koliątaja 7
3. aa.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI