

45-035 Opole  
Nysy Łużyckiej 42  
tel: (77) 454-22-89, 453-99-06

fax: (77) 453-00-69  
e-mail: poczta@opole.pios.gov.pl  
www.opole.pios.gov.pl

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-OPOLE 49/2017**

Sygnatura protokołu	WI.703.2.10.2017.MM	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa zakładu, adres	GMINA LASOWICE WIELKIE, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, Gmina Lasowice Wielkie (wiejska), Powiat kluczborski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, Gmina Lasowice Wielkie (wiejska), Powiat kluczborski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Daniel Gagat , Wójt	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	531413024	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	Gminna Jednostka Organizacyjna.	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	077 - 417-54-70	077 -417-54-91
Adres strony internetowej: email	www.lasowicewielkie.pl ug@lasowicewielkie.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Daniel Gagat	Stanowisko Wójt
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Grażyna Wyrwa Krzysztof Woźniak	Stanowisko Inspektor Inspektor Nadzoru

**Podmiot kontrolowany**

Nazwa GMINA LASOWICE WIELKIE,

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

126

Adres do korespondencji	Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, Gmina Lasowice Wielkie (wiejska), Powiat kluczborski	
Regon	531413024	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	077 - 417-54-70	077 -417-54-91

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	22-03-2017
Data zakończenia kontroli	22-03-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	05-09-2014
Okres objęty kontrolą	bieżący
Cel kontroli	34. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Mateusz Maćków	Inspektor	16/2017
	Sonia Robota	Inspektor	19/2017
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

1) Data i nr zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania:

Zawiadomienie z dnia 27-01-2017 r. nr GK.7021.8.2017.

2) Data i nr zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie dotyczy

3) Nazwa i kwalifikacja przedsięwzięcia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Jasienie, Część I z wyłączeniem 3 przejść rurociągów kanalizacji ciśnieniowej pod drogą krajową nr 45, zadanie I sieć na terenie wsi Lasowice Wielkie

4) Nazwa inwestora, zarządcy, użytkownika:

Inwestor - Gmina Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie

5) Lokalizacja przedsięwzięcia lub instalacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

Lasowice Wielkie dz. nr 103/4, 131, 132/1 a.m.1, dz. nr 309 a.m. 4 i dz. nr 82, 83, 2/39, 2/16, 2/13, 3 a.m.5

6) Tytuł prawny do instalacji, zakładu, terenu:

Działki nr 309 a.m. 4 i dz. nr 2/39, 2/16, 2/13, 3 a.m.5 stanowią własność gminy, natomiast działki nr 103/4, 131, 132/1 a.m.1 stanowiące własność Lasów Państwowych zostały użyczone na cele budowlane na podstawie umów użyczenia terenu – okazano do wglądu, a protokół zdawczo odbiorczy użyczonych działek stanowi - zał. 1, pozostałe działki dz. nr 82, 83 a.m.5 stanowiące własność Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku zostały użyczone na cele budowlane na podstawie umów użyczenia terenu a protokoły przekazania użyczonych działek po zakończeniu robót budowlanych stanowią - zał. 2

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

*Maćków*

*Rech*

7) Zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego):

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.1.2016 z dn.07.04.2016 r. - zał. 3

8) Rodzaj terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie lub instalacją mogąca znacząco oddziaływać na środowisko (wypis i wyrys z rejestru gruntów):

Kanalizacja zlokalizowana jest w pasie drogowym dróg gminnych oraz drogi powiatowej jak również w pasie dróg stanowiących własność Lasów Państwowych.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów - zał. 4

9) Decyzje wyłączające grunty z produkcji rolnej lub leśnej (art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późniejszymi zmianami):  
nie wyłączano

10) Dokumentacja geologiczna, decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych oraz zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń (art. 80, 93 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późniejszymi zmianami):

Opinia Geotechniczna Jan Gola z listopada 2015 r. - zał. 5

11) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami):

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji nr GK 6220.6.2015 z dnia 25.11.2015 r. - zał. 6

a) Postanowienie o konieczności lub braku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Postanowienie braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr GK 6220.6.2015 z dnia 25.11.2015 r – zał. 7

b) Uzgodnienia z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska (lub innymi właściwymi organami):

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.315.2015.IM z dnia 13.11.2015 r. – zał. 8

c) Uzgodnienia z organami Inspekcji Sanitarnej:

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku nr NZ.4315.28.2015.MCh z dnia 09.11.2015 r. – zał. 9

12) Decyzja – pozwolenie na budowę (art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami):

Decyzja Starosty Kluczborskiego nr 16/2016 z dnia 25.07.2016 r. – zał. 10

13) Projekt budowlany – (rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - (Dz. U. 2012 Nr 0; poz. 462 - autor i zakres uprawnień):

„NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein – Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji, ul. Pomarańczowa 22, 45-471 Opole

Andrzej Neustein – nr up.330/88/Op i OPL/IS/0105/01 – projektowanie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Projekt budowlany – zał. 11

13.1) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem (§ 11 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 2012 Nr 0; poz. 462):

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków:

tranzytem odprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Jasienie do gminnej oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

Zawarto w projekcie budowlanym.

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:

Zawarto w projekcie budowlanym.

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 3 z 6

protokół kontroli nr WIOS-OPOLE 49/2017

*klacku*

*Rech*

i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Zawarto w projekcie budowlanym.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Zawarto w projekcie budowlanym.

13.2) Rozruch technologiczny, czas rozruchu, wyniki badań i sprawdzeń w czasie rozruchu, wstępne pomiary wielkości emisji (realizacja art. 147 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 57 ustawy Prawo budowlane):

W dniach 25.10.2016 r. – 13.12.2016 r. wykonano próby szczelności metodą ciśnieniową przez firmę P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z o.o., ul. Opolska 79A, 47-300 Krapkowice. Protokoły szczelności okazano do wglądu podczas kontroli.

14) Pozwolenia – (decyzja nr, data i organ wydający, termin obowiązywania, realizacja obowiązków tej decyzji, zgodność wniosku o wydanie pozwolenia z przepisami, zgodność decyzji z obowiązującymi przepisami prawa:

14.1) Zintegrowane (art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami):

Nie wymagane

14.2) Na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami – pomiary skuteczności urządzeń do redukcji emisji oraz pomiary emisji, stosowanie lub produkcja LZO, handel uprawnieniami do emisji):

Nie wymagane

14.3) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń (art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami – rodzaj zgłaszanej instalacji):

Nie wymagane

14.4) Na wytwarzanie odpadów (art. 180 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami – powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne):

Nie wymagane

a) Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów (art. 41 ustawy z dnia 8 stycznia 2013 r. o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

Nie wymagane

14.5) Wodno – prawne – (art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późniejszymi zmianami):

Nie wymagane

15) Inne decyzje określające warunki korzystania ze środowiska oraz ich realizacja, pozostałe sprawdzenia i badania w zakresie ochrony środowiska:

Nie uzyskiwano

16) Raport(y) o oddziaływaniu na środowisko – (art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) – autor, wnioski oraz ewentualne uwagi):

Nie wymagany, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

17) Klasyfikacja przedsięwzięcia ze względu na możliwość powstania awarii, raport bezpieczeństwa, plan operacyjno – ratowniczy, program zapobiegania awariom, uzgodnienia p-poż:

Investycja nie powoduje zagrożenia wystąpienia powyższych awarii.

18) Czy w przedsięwzięciu wykorzystywane są lub planowane jest wykorzystanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych – (tekst jednolity z 2007 r., Dz.U. 2015 poz. 277 z późniejszymi zmianami):

Nie wykorzystuje się.

19) Czy przedsięwzięcie wykorzystuje lub planowane jest wykorzystanie substancji zubożających warstwę ozonową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową – (Dz. U. Nr 121; poz. 1263 z późniejszymi zmianami):

Nie wykorzystuje się.

20) Czy przedsięwzięcie wykorzystuje lub planowane jest wykorzystanie (produkowanie) baterii

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

lub akumulatorów w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – (Dz. U. Nr 79; poz. 666 z późniejszymi zmianami):

Nie wykorzystuje się.

21) Czy zakład wytwarza lub importuje opakowania, wytwarza lub importuje produkty w opakowaniach, importuje surowce w opakowaniach w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – (Dz. U. Nr 63; poz. 638 z późniejszymi zmianami):

Nie wykorzystuje się i nie planuje.

22) Czy w przedsięwzięciu będą wytwarzane lub wykorzystywane substancje niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – (Dz. U. Nr 63 poz. 322 z późniejszymi zmianami):

Nie przewiduje się.

a) stan magazynowy na dzień kontroli:

23) Czy przedsięwzięcie podlega przepisom rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REAH – rejestracja wstępna, właściwa, karty charakterystyki):

Nie podlega.

24) Protokół odbioru obiektów lub instalacji, inspektor nadzoru i nr uprawnień – (art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami):

Protokół odbioru końcowego z dnia 16-01-2017 r. – zał. 12

Insp. nadzoru – Krzysztof Woźniak nr upr. OPL/0237/PWOS/06

25) Charakterystyka przedsięwzięcia i pozostałe ustalenia kontroli – (wielkość i rodzaj produkcji, przewidywane zrzuty ładunków do środowiska, rozmiar korzystania ze środowiska, charakterystyka):

- rurociąg tłoczny ścieków PE o śred. 160 mm o długości 3230,85 m,

- studzienka rewizyjna na rurociągu tłocznym PE o śred. 160 mm, z kręgów betonowych typu BS o śred. 1500 mm – 1 szt.,

- studzienka rewizyjna na rurociągu tłocznym PE o śred. 160 mm, z kręgów betonowych typu BS o śred. 1200 mm – 3 szt.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn. 23-01-2017 r. – zał. 13

26) Czy instalacja podlega PRTR:

Nie podlega.

27) Czy przedsięwzięcie podlega obowiązkowi rejestracji w bazie KOBIZE:

Nie podlega.

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

## 5. Informacje końcowe

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- 1 zał. 1 protokół zdawczo odbiorczy użyzonych działek
- 2 zał. 2 protokoły przekazania użyzonych działek
- 3 zał. 3 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.1.2016 z dn.07.04.2016 r.
- 4 zał. 4 Wypis i wyrys z rejestru gruntów
- 5 zał. 5 Opinia Geotechniczna Jan Gola z listopada 2015 r.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 5 z 6

protokół kontroli nr WIOS-OPOLE 49/2017

- 6 zał. 6 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji nr GK 6220.6.2015 z dnia 25.11.2015 r.
- 7 zał. 7 Postanowienie braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr GK 6220.6.2015 z dnia 25.11.2015 r
- 8 zał. 8 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.315.2015.IM z dnia 13.11.2015 r.
- 9 zał. 9 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku nr NZ.4315.28.2015.MCh z dnia 09.11.2015 r.
- 10 zał. 10 Decyzja Starosty Kluczborskiego nr 16/2016 z dnia 25.07.2016 r.
- 11 zał. 11 Projekt budowlany
- 12 zał. 12 Protokół odbioru końcowego z dnia 16-01-2017 r.
- 13 zał. 13 Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dn. 23-01-2017 r.

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Pan Krzysztof Lech, Z-ca Wójta Gminy.

**Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 2/2017**

Miejsce i data podpisania protokołu: Lasowice Wielkie, 22-03-2017 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

**Z up. WÓJTA GMINY**

*K. Lech*  
**mgr Krzysztof Lech**  
Zastępca Wójta Gminy

**GMINA**  
**LASOWICE WIELKIE**  
46-282 Lasowice Wielkie  
Lasowice Wielkie 99 A  
NIP 751-16-83-021  
REGON 531413024

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

*do zespołu:*  
Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Środowiska w Opolu  
*Mateusz Maćków*  
mgr inż. Mateusz Maćków

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*