



Kluczbork, dnia, 04 08.2021 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

w Kluczborku

ul. Krakusa 1 , 46 - 200 Kluczbork

Znak sprawy: PZ.5580.9.2021

Egz. nr

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 04 08.2021 r. do 04 08.2021 r.

przez

- 1) st. kpt. Marcina Kota- st. specj. ds. kontrolno – rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, nr leg. służb. 6/2019
- 2) kpt. Patryka Szklanego – Z-cę D-cy JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, nr leg. służb. 5/2018

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.5580.9.2021 z dnia 27.07.2021 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynek adminstracyjno – biurowy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99 A

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

| | |
|--|--|
| Nazwa i adres kontrolowanego | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia |
| Urząd Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99 A 46-282 Lasowice wielkie | ----- |

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

| | |
|--|--|
| Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego | Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego |
| Daniel Gagat – Wójt Gminy LW. | ----- |

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- czynności prowadzone na podstawie pisma Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.0754.16.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego w archiwach.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) budynek administracyjno – biurowy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Wskazanie osoby/podmiotu odpowiedzialnych za realizację obowiązków – podanie danych personalnych stanowiska. (Przywołanie dokumentu prawnego, na podstawie którego ustalono ww. osobę).

Daniel Gagat – Wójt Gminy

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Podanie krótkiej charakterystyki pożarowej ze wskazaniem ważnych parametrów budowlanych ważnych dla ochrony ppoż.

Parametry / dane ujęte w niniejszym punkcie mogą zostać określone na podstawie informacji zawartych w:

dokumentacji projektowej, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, książce obiektu budowlanego.

Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu stanowiące część Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego: załącznik nr 1 do protokołu: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Opis dotyczący: Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Dostępu służb do IBP.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP): wymagana.

Przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, ostatnia aktualizacja w lutym 2018 r. (EXPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa i Przeciwybuchowa, mgr inż. Janusz Krupa, 46-200 Kluczbork, ul. Jana III Sobieskiego 17).

Obecnie - brak bieżącej aktualizacji IBP.

Przedstawiono oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z ww instrukcją.

Instrukcja znajduje się przy wejściu głównym do budynku (specjalna skrzynka).

Przedstawiono dokumenty potwierdzające zapoznanie pracowników urzędu z przepisami przeciwpożarowymi.

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji: brak wymogu (stali użytkownicy budynku: do 50).

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają dwa hydranty zewnętrzne zlokalizowane w wymaganych odległościach.

Dojazd pożarowy: nie jest wymagany.

W budynku UG Lasowice Wielkie, na poziomie parteru funkcjonuje pomieszczenie o pow. ok. 10 m² przeznaczone na archiwum. Pomieszczenie zamykane drzwiami zwykłymi, wyposażone w czujkę optyczną dymu wpiętą w system (aktualny przegląd) oraz gaśnicę proszkową 4 kg (aktualny przegląd).

Możliwość i warunki prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej: dostęp do budynku nieutrudniony, dostęp do hydrantów zewnętrznych nieutrudniony, drogi ewakuacyjne bez uwag.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Wobec kontrolowanego nie toczy się żadne postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne.

5. Czynności zabronione

Opis ze wskazaniem czynności zabronionych przepisami przeciwpożarowymi, w przypadku braku stwierdzenia napisać: nie stwierdzono.
nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Opis ze wskazaniem poszczególnych elementów zagrożenia. W przypadku braku stwierdzenia napisać: nie stwierdzono.
nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Opis ze wskazaniem poszczególnych elementów powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru. W przypadku braku stwierdzenia napisać: nie stwierdzono.
nie stwierdzono

8. Wypośażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Wymienić urządzenia przeciwpożarowe występujące w kontrolowanym obiekcie.

- a) instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydrantów wewnętrznych 25,
- b) przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu do budynku,
- c) system alarmu pożarowego (podłączenie do centrali alarmu włamaniowego).

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Wymienić niesprawne urządzenia przeciwpożarowe występujące w kontrolowanym obiekcie i opisać, na czym polega ich niesprawność.

a) instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydrantów wewnętrznych 25: przedstawiono kartę pomiaru ciśnienia wody w hydrantach ppoż z dnia 19.07.2021 r., PHT Supon Opole Michała Masztalera.

Hydranty wewnętrzne 25 w budynku UG, nie spełniają wymaganych wartości ciśnienia i wydajności.

UWAGI w protokole: „hydranty wewnętrzne nie spełniają normy pod względem pomiaru ciśnienia dynamicznego na zaworze hydrantowym”.

b) przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu do budynku: przedstawiono protokół z przeglądu nr RAP-0212-2017 z dnia 11.12.2017 r., brak aktualnego protokołu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych (1 przegląd/rok),

c) system alarmu pożarowego (podłączenie do centrali alarmu włamaniowego): przedstawiono protokół nr 01/07/2021 z badania zadziałania SAP z dnia 01.07.2021 r., badanie przeprowadził ELSYSTEM Michał Olek, ul. Karola Miarki 17c, 46-200 Kluczbork, orzeczenie: system przy każdej próbie zadziałał prawidłowo.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic.

Opisać i ocenić stan wyposażenia w gaśnice kontrolowanego obiektu i opisać, na czym polega ich niesprawność.

Obiekt wyposażony w wymagana ilość środka gaśniczego (gaśnic).

Przedstawiono protokół z przeglądu gaśnic z lipca 2021 r., sporządzony przez PHT Supon Opole Michała Masztalera, bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono

12. Wypośażenie budynku w instalacje użytkowe

Opisać instalacje użytkowe występujące w obiekcie.

Instalacja elektryczna.
Instalacja odgromowa.
Przewody kominowe.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Wymienić dokumenty, poświadczające sprawność instalacji użytkowych oraz własne spostrzeżenia w tym zakresie.

Instalacja elektryczna, przedstawiono:

- protokół z pomiarów ochronnych nr RAP-0212-2017 z dnia 11.12.2017 r., Zakład Elektroinstalacyjny OLDA Dariusz Urbański, Wędrynia 55 46-275 Chudoba, orzeczenie: instalacja nadaje się do eksploatacji.

Instalacja odgromowa: przedstawiono protokół z pomiarów ochronnych nr RAP-0212-2017 z dnia 11.12.2017 r., Zakład Elektroinstalacyjny OLDA Dariusz Urbański, Wędrynia 55 46-275 Chudoba, orzeczenie: instalacja nadaje się do eksploatacji (str. 11).

Przewody kominowe: przedstawiono protokół nr 136/2020 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 30.12.2020 r., Mistrz Kominiarski Piotr Szubert: bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

| | | |
|----|---|---------------------------------|
| 1. | Brak bieżącej aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. | nie usunięto w czasie kontroli |
| 2. | Brak wymaganych wartości (wydajność, ciśnienie) hydrantów wewnętrznych 25. | nie usunięto w trakcie kontroli |
| 3. | Brak aktualnego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu | nie usunięto w trakcie kontroli |

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j.: Dz. U z 2021 r., poz. 281 z zm.) pouczone kontrolowanego o ewentualnych skutkach ww nieprawidłowości oraz że zostanie wszczęte wobec niego postępowanie administracyjne celem usunięcia ww nieprawidłowości.

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE**

Daniel Gagat

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
d/s kontrolno-rozpoznawczych
Marcin Kot
mł. bryg. inż. Marcin Kot

ZASTĘPCA DOWÓDCY

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)
Patryk Szklanny
kpt. mgr inż. Patryk Szklanny